



1. Stosowac przewody DY-750
2. Przewody wewnętrzne w tablicach ulegające zginaniu LYg-750
3. Przewody wykreslone linia cienka, wykonac przewodem o przekroju 1,5mm² a grube Hlg opisow
4. Wszystkie stojaki, drabniki na przewody, agregal obudowy metalowe, kopuusy trafo, kondensatory statyczne, prostowniki, tablice rozdzielcze, kontrolne bezpieczne, kratownicce pulpity, przekazniki glosne kablowe itp - nalezy zerowac

TO PROJEKT	Budowa drogi gminnej wraz z bocznica, kolejowa, od stacji Las Suwalski do ul. Dubowa I w Suwałkach		
	Projektant:	mgr inż. Andrzej Jezewski	upr. MAZ/0477/PBKs/15
	Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Radomski	upr. WKP/0190/P00E/13

CDUKP w W-wie ZZRiŁ. Nr. 5884 ark. 53

73024-12	Fotodach	Wym. rrs. 0,37m ²
St. Las Suwalski		Nr M6
Tablice bezp. Zasilurz, z.r.k.		rys. 2,16 tjs
Typ	1. i 2. nazwie	Podoba
6.11.73	Projekcja	int. Jan Szymba
z	Opisano:	Mieczysław Szymba
z	Krytyk	Mieczysław Szymba
z	Opiniowano:	Włodzisław Szymba
z	Kier. pracowni:	int. Józef Śniećka