

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Suwałkach uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt „Projekt budowy sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodów SN, NN wraz z przyłączami i oświetlenia, telekomunikacyjnej i kanału technologicznego) w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach” pod względem zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącą siecią gazową pod warunkiem:

- Zachowania:
 - minimalna odległości 0,80m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejącej sieci PE;
 - zachowania minimalnych odległości pionowych kabla SN, eN i kabla oświetleniowego od istniejącej sieci gazowej PE - 0,3m;
 - zachowania minimalnych odległości poziomych kabla SN, eN i kabla oświetleniowego od istniejącej sieci gazowej PE - 0,5m;
 - zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanego wodociągu od istniejącej sieci gazowej PE- 0,5m;
 - zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanego wodociągu od istniejącej sieci gazowej PE - 0,3m;
 - zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej od istniejącej sieci gazowej PE- 0,5m;
 - zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej od istniejącej sieci gazowej PE -0,4m;
 - zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej, kanału technologicznego od istniejącej sieci gazowej PE- 0,5m;
 - zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej, kanału technologicznego od istniejącej sieci gazowej PE -0,3m
- Wykonawca zobowiązany jest do formalnego powiadomienia **Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach** telefon kontaktowy **85 675-68-77** o rozpoczęciu i zakończeniu prac rozbudowy w obszarze przebiegu sieci gazowej.
- Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, przyłączy gazowych koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.**
- Zabezpieczenie gazociągu i przyłączy gazowych podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach.
- Przed zasypaniem wykopu gazociąg i przyłącza gazowe podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach.
- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej i przyłączy gazowych z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
- Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych
- W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
- W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypłylenia istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
- Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata

Uwaga:

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiadać aktualna mapę na dzień wykonywania swoich prac.**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Woitecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Gazownia w Suwałkach

Starszy Specjalista ds. Technicznych
Zielone Kamedulskie 33, 16-402 Suwałki
tel. 85 675 68 70 faks 85 675 68 70
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

KIEROWNIK/
Gazownia w Suwałkach

Zdzisław Chmielewski