

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Urządzenie przeznaczone do pozyskiwania wody pitnej ze źródeł powierzchniowych oraz uzdatniania zanieczyszczonej wody wodociągowej w sytuacjach kryzysowych (m.in. zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne).
2. Woda z tego typu urządzenia powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).
3. Mobilna stacja uzdatniania wody powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) możliwość przyłączenia do nasad typu STORZ 25/52/75 mm po stronie ssawnej urządzenia;
 - 2) możliwość pracy urządzenia na sieci wodociągowej, a także jako urządzenie samozasysające;
 - 3) możliwość pracy urządzenia niezależnie od temperatury zewnętrznej – jednakże ze względów fizycznych wody może się ona zawierać w przedziale od 0°C do +60°C;
 - 4) możliwość pracy i obsługi w niekorzystnych warunkach pogodowych;
 - 5) być wyposażona w zasilanie z sieci 230V;
 - 6) być wyposażona w zasilanie z akumulatora lub akumulatorów;
 - 7) posiadać własne źródło zasilania tj. agregat prądotwórczy lub panele fotowoltaiczne;
 - 8) posiadać w zestawie zbiornik lub zbiorniki do magazynowania wody pitnej z możliwością jego łatwego transportu w dogodne miejsce - zamontowane własne koła lub podest dla wózka widłowego, zbiornik z zamontowanymi kranami oraz/lub przyłączami do podpięcia zewnętrznych urządzeń pobierających wodę, zbiornik o pojemności nie mniejszej niż odpowiadająca godzinnej wydajności urządzenia filtrującego;
 - 9) urządzenie wyposażone w sterowany elektronicznie elektrozawór, który automatycznie wyłącza przepływ wody w przypadku awarii lampy UV lub inne rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz eliminację ryzyka korzystania z wody, która nie została poprawnie uzdatniona
 - 10) posiadać zewnętrzny panel sterujący z menu dającym możliwość wyboru języka polskiego;
 - 11) posiadać wydajność min. 500 l/h (w przypadku poboru wody ze źródeł powierzchniowych);
 - 12) mobilność;
 - 13) prostotę obsługi oraz transportu – do transportu i obsługi nie powinno być wymagane więcej niż 2 osoby, a jeżeli masa urządzenia przekracza dopuszczalne normy dotyczące BHP powinno ono być wyposażone w koła lub platformę transportową lub składać się z kilku elementów, które łączy się bezprzysiędowo.,
 - 14) powinno być wyprodukowane min. w 2025 r.
4. Urządzenie powinno posiadać w zestawie co najmniej:
 - 1) 4 komplety wkładów filtrujących,
 - 2) narzędzia do wymiany wkładów;

- 3) wszelkie niezbędne przewody i przyłącza do prawidłowego funkcjonowania;
 - 4) akumulator lub akumulatory zapewniające pracę urządzenia przez co najmniej przez 6 godzin.
 - 5) instrukcję obsługi w języku polskim lub w języku producenta (jeśli dotyczy) z dołączonym tłumaczeniem w wersji papierowej lub elektronicznej;
 - 6) kartę gwarancyjną;
4. Urządzenie musi posiadać:
- 1) atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub równoważny;
 - 2) deklarację zgodności UE (CE) / lub dokument równoważny w celu potwierdzenia, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia są produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego oraz unijnego, co umożliwia zgodne z prawem wykorzystywanie ich na terenie Polski i krajów UE;
5. Wykonawca w trakcie odbioru przeprowadzi instruktaż dotyczący utrzymania i eksploatacji mobilnej stacji uzdatniania wody.