

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 10 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych osuszaczy powietrza.**

1. Wymagania minimalne dla osuszaczy:

- rodzaj urządzenia: mobilny kondensacyjny osuszacz powietrza, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych,
- wydajność osuszania: min. 50 litrów/24 h (wg 30°C, RH 80% lub równoważnych parametrów testowych),
- wydajność cyrkulacji powietrza: minimum 300 m³/h,
- zakres temperatur pracy: minimum +5°C do +32°C,
- zakres wilgotności pracy: od minimum 35% do 95% RH,
- pojemność zbiornika na wodę: min. 7 litrów lub stały odpływ kondensatu (przyłącze węża),
- zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika,
- poziom hałasu: maksymalnie ≤ 56 dB(A) w odległości 1 m,
- zasilanie: 230 V, 50 Hz,
- sterowanie: elektroniczne lub mechaniczne z możliwością ustawienia żądanej wilgotności (higrostat),
- wskaźniki: napełnienia zbiornika wody, aktualnej temperatury pomieszczenia
- mobilność: urządzenie musi być wyposażone w kółka transportowe i uchwyt/uchwyty do przenoszenia,
- wymiary: maksymalne gabaryty nie większe niż 1000 × 600 × 600 mm (dla zapewnienia mobilności),
- filtr powietrza: z możliwością czyszczenia lub wymiany.

2. Wyposażenie dodatkowe:

- każde urządzenie powinno być dostarczone z wbudowanym lub dołączonym higrostatem,
- przewodem zasilającym o długości min. 2 m, instrukcją obsługi w języku polskim,
- zestawem podstawowych akcesoriów umożliwiających uruchomienie i prawidłową eksploatację (w tym przyłączem do ciągłego odprowadzania wody, jeżeli producent przewiduje).

3. Wymagania jakościowe:

- Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą.

4. Realizacja zamówienia:

- Termin realizacji: nie później niż do 28 listopada 2025
- Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez Zamawiającego

5. Dokumentacja

- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna producenta,
- Certyfikat CE lub równoważny dokument potwierdzający zgodność z normami UE.

6. Inne wymagania

- Wraz z dostawą wymagane jest przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz gwarancyjnej.

7. Gwarancja i serwis:

- Gwarancja minimum 24 miesiące,
- Realizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wraz z ofertą złożyli karty katalogowe, certyfikaty bądź inne dokumenty wydane przez producenta urządzenia, celem weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia ww. parametrów. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego urządzenia spełniającego określone wyżej wymagania, nie dopuszcza się dostarczenia kilku urządzeń, które łącznie spełniają wszystkie wymagane parametry.

Dopuszcza się złożenie ofert równoważnych, spełniających parametry określone w niniejszym OPZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

Suwałki, 9 października 2025 r.

Sporządził:

Joanna Bilbin