SZAFKA TECHNICZNA
0,8m (DŁ.) x 0,4m(WYS.) x 0,20m(GŁĘB.)
NA KAŻDYM ODGAŁĘZIENIU
ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
I ZAWÓR REGULUJĄCY PRZEPŁYWU
STROMAX-M
Qc.o.=5,30 kW Hd=20kPa

SZAFKA TECHNICZNA
0,8m (DŁ.) x 0,4m(WYS.) x 0,20m(GŁĘB.)
NA KAŻDYM ODGAŁĘZIENIU
ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
I ZAWÓR REGULUJĄCY PRZEPŁYWU
STROMAX-M
Qc.o.=7,80 kW Hd=20kPa

istniejący balkon wspornikowy do likwidacji

istniejąca boazeria do likwidacji

2xØ16 2xØ16 2xØ20ST.OC. 2xØ16 2xØ20ST.OC. 2xØ16

A B C D D' E F

V22-45/0,8 V22-45/1,4 V22-45/1,4 V22-45/1,6 V22-45/1,8 V22-45/1,8 V22-45/2,0

V22-45/0,7 V22-45/0,4 C22-60/1,1 2xØ15ST.OC.

2/1 +16°C Qstr=1770 W
2/2 +20°C Qstr=W
2/3 +20°C Qstr=1700 W
2/4 +20°C Qstr=1430 W
2/5 +20°C Qstr=1500 W
2/6 +20°C Qstr=3700 W
2/7 +20°C Qstr=4100 W
2/8 +20°C Qstr=1390 W
2/9 +20°C Qstr=430 W
2/10 +20°C Qstr=400 W
2/11 +20°C Qstr=3600 W
2/12 +20°C Qstr=1400 W
2/13 +20°C Qstr=2350 W
2/14 +20°C Qstr=1840 W
2/15 +16°C Qstr=4100 W
2/16 +16°C Qstr=300 W
2/17 +20°C Qstr=350W

GŁ-2/0,52

V22-45/2,0 V22-45/1,8 V22-45/0,4 V11-45/0,4 C22-60/1,2

V22-45/1,1 V22-45/1,0 V22-45/1,4 V22-45/1,6 V22-45/1,6 V11-45/0,4

2xØ16 2xØ20 2xØ15ST.OC. 2xØ20ST.OC.

nr pom.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow.
2/1	KL. SCH.	gres	23.34
2/2	DZIAŁ EKSPOAT. - kier.	gres	9.37
2/3	DYREKTOR	gres	18.21
2/4	SEKRETARIAT	gres	15.81
2/5	DYREKTOR	gres	15.93
2/6	DZIAŁ TECHNICZNY	gres	41.74
2/7	DZIAŁ FINAN. - KSIĘG.	gres	46.43
2/8	KL. SCH.	gres	17.39
2/9	W.C. D	gres	4.87
2/10	W.C. D	gres	4.11
2/11	DZIAŁFINAN. - KSIĘG.	gres	37.56
2/12	GŁÓWNY KSIĘGOWY	gres	15.55
2/13	DZIAŁORG. KADR	gres	26.12
2/14	SALA KONFEREN.	gres	20.46
2/15	P.G.	gres	3.87
2/16	POM. GOSP.	gres	3.67
2/17	WC	gres	3.20

ściany istniejące do zachowania

ściany projektowane

ściany do wyburzenia, otwory do przebicia, inne elementy do demontażu

SZAFKA TECHNICZNA
0,8m (DŁ.) x 0,4m(WYS.) x 0,20m(GŁĘB.)
NA KAŻDYM ODGAŁĘZIENIU
ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
I ZAWÓR REGULUJĄCY PRZEPŁYWU
STROMAX-M
Qc.o.=6,25 kW Hd=20kPa

SZAFKA TECHNICZNA
0,8m (DŁ.) x 0,4m(WYS.) x 0,20m(GŁĘB.)
NA KAŻDYM ODGAŁĘZIENIU
ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
I ZAWÓR REGULUJĄCY PRZEPŁYWU
STROMAX-M
Qc.o.=7,90 kW Hd=20kPa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL" - Ryszard Rybak
Suwałki, ul. Klonowa 43/47

NAZWA I ADRES OBIEKTÓW	BUDYNEK BIUROWO - ADMINISTRACYJNY SUWAŁKI, UL. WIGIERSKA 32 /DZ.NR 10983/11/		**SKALA:** 1:100 **DATA:** 11.2007 r.
TYTUŁ OPRACOWANIA	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		RYS. NR 11
PROJEKTANT	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90	
OPRACOWANIE	mgr inż. Milena Basaranowicz		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zdzisław Ścięgaj	SUW-12/90	
WYSZCZEGÓLNIENIE	**IMIĘ I NAZWISKO**	**NR UPRAW.**	**PODPIS**