

- na kominach wykonać zwody 3o cm - pionowe
- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom otokowy
- złącza kontrolne instalować w obudowie z tworzywa sztucznego

"DOM-BUD" Suwałki				BRANŻA: ELEKTRYKA
OBIEKT:	Bud. mieszkalny z lokalami msocjalnymi		STADIUM: PB	NR RYS.: 5
ADRES:	ul. Daszyńskiego 10, 16-400 Suwałki		SKALA: 1:100	
INWESTOR:	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Noniewicza 10		RYSUNEK: Rzut dachu	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW 86/90	02.2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW 51/93	02.2009	