II piętro

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

3f kWh

10xS313 C20 A

YDYżo 5x4 — TM

I piętro

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

parter

WLZ1,2,3 5xLY50/RL70

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

TA1

1f kWh

S311-C20 100A

RBK00

TG-1

S301-B6 — automat schodowy

oświetlenie
zewnętrzne i NP

S301-B6 — zasilacz domof.

Tablica TWd

Zamek ZE

LO-160

R302-25-30

YDYp 3x1mm2

VGA-280

PEN

SLP-1/125A

Złącze kablowe Zk3c

kable zasilające

5xLY95mm / PCW 100

FeZn 25x4

R<30 Ohm

Szyna wyrównawcza

Wzmacniacz - TV

"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Bud. mieszkalny z lokalami msocjalnymi		STADIUM: PB	NR RYS.: 6
ADRES:	ul. Daszyńskiego 10, 16-400 Suwałki		SKALA: -	
INWESTOR:	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Noniewicza 10		RYSUNEK: Schemat zasilania TG1	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW 86/90	02.2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW 51/93	02.2009	