II piętro

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

3F kWh | 3F kWh
3F kWh | 3F kWh
4xS313 C20 A

YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM

I piętro

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

3F kWh | 3F kWh
3F kWh | 3F kWh
4xS313 C20 A

YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM

parter

każdy bezpiecznik
w osobnej obudowie
przystosowanej
do plombowania

3F kWh | 3F kWh
3F kWh | 3F kWh
4xS313 C20 A

YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM
YDYżo 5×4 — TM

WLZ 7,8,9 5xLY25/RL47

TA3

1F kWh
S311-C20
63A RBK00
63A RBK00
63A RBK00

TG-3

LO-160
VGA-280
PEN

5xLY50mm / PCW 70
z TG2

S301-B6 automat schodowy
S301-B6 automat schodowy
S301-B6 automat schodowy
S301-B6 automat schodowy
S301-B6 zasilacz domof.
S301-B6
R302-25-30
YDYp 3x1mm2

oświetlenie
zewnętrzne i NP

Tablica TWd
Zamek ZE

Szyna wyrównawcza
Wzmacniacz – TV

"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Bud. mieszkalny z lokalami msocjalnymi		STADIUM: PB	NR RYS.: 8
ADRES:	ul. Daszyńskiego 10, 16-400 Suwałki		SKALA: -	
INWESTOR:	Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Noniewicza 10		RYSUNEK: Schemat zasilania TG3	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW 86/90	02.2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW 51/93	02.2009	