



- na kominach wykonać zwody niskie 30 cm – pionowe
- przewody odprowadzające do uzziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uzłom otokowy
- złącza kontrolne instalować w obudowie z tworzywa sztucznego

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO; UL. KOMBATANTÓW 3/13	
INWESTYTOR: BUDYNEK MIESZKALNY	
LOKALIZACJA: SUWAŁKI UL. SEJNĘSKA 18	
RZUT DACHU	wrzesień 2008
	ELEKTRYKA
	1:100
Projektant: mgr inż. Jan Kondak upr. 304 331 93	
nr rys. 5	