SŁUPY OŚWIETLENIOWE (z wyjątkiem obwodu II szafka SO984)
słupy aluminiowe dwuelementowe typu SAL-10 (ul Poznańska i ul. Białostocka)
długość wysięgnika 1,5m, wysokość wysięgnika 3,7m
SAL-8,5 - pozostałe ulice
dł. wysięgnika 1,5m, wys. wysięgnika 3,2m
słupy anodowane naturalnie

FUNDAMENTY
prefabrykowany fundament betonowy B70.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
LUNOIDA S-100W ul.Poznańska i ul. Białostocka
70W - pozostałe ulice
YAKXS 4x35mm² w rurach osłonowych DVR75 koloru niebieskiego
UZIEMIENIE
bednarka ocynkowana 25x4 układana w rowie kablowym
razem z kablem

SŁUPY OŚWIETLENIOWE (obwód II szafka SO984)
słupy aluminiowe parkowe typu SAL-4 anodowane naturalnie

FUNDAMENTY
prefabrykowany fundament betonowy B-51.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
ELBA 50MH-50W

YAKXS 4x35mm² w rurach osłonowych DVR75 koloru niebieskiego

UZIEMIENIE
bednarka ocynkowana 25x4 układana w rowie kablowym
razem z kablem

PRACOWNIA PROJEKTOWA „D A R P O L” ZYGMUNT DARGIEWICZ Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki tel./fax 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com			
Obiekt i adres	**Budowa ulic, ciągów pieszo-rowerowych oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego na osiedlu Hańcza w Suwałkach**		Data: czerwiec 2013 r. Nr rys. E/2
Tytuł opracowania	**SCHEMAT OŚWIETLENIA ULICZNEGO**		Skala 1 : 500
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	Stanisław Olejnik	SUW 131/88	
Sprawdzający	mgr inż. Elżbieta Rybak	SUW-32/85	