



7. Regulator różnicy ciśnień 4007; 14,50kPa; dn40
 8. Zawór równoważący Stromax GM-GW; 5,6 obr; dn40
 9. Regulator różnicy ciśnień 4007; 18,00kPa; dn32
 10. Zawór równoważący Stromax GM-GW; 5,0 obr; dn32

1. Regulator różnicy ciśnień 4007; 9,50kPa; dn25
 2. Zawór równoważący Stromax GM-GW; 5,6 obr; dn25
 3. Regulator różnicy ciśnień 4007; 10,50kPa; dn25
 4. Zawór równoważący Stromax GM-GW; 5,0 obr; dn25
 5. Regulator różnicy ciśnień 4007; 12,50kPa; dn25
 6. Zawór równoważący Stromax GM-GW; 3,7 obr; dn25

Usługi Projektowe i Informatyczne

Danuta Piszczatowska

16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 57a, tel./fax (0-87) 563-07-13

Inwestor	GMINA MIASTO SUWAŁKI		
nazwa i adres	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 UL.KOŚCIUSZKI 120, 16-400 SUWAŁKI	nr rys. 12	
tytuł rys.	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.	data: 01.2014	
projektant branży sanitarnej	mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	