



OZNACZENIA:

1. Zawór kulowy mufowy DN25;
2. Wodomierz DN20, $Q_n=3,0\text{m}^3/\text{h}$;
3. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN25 typ EA;



PROJEKT:
plan3D ADRIAN BOGUTCZAK
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, tel/fax 42 292 06 00
www.plan3d.com.pl biuro@plan3d.com.pl

TEMAT: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BYŁEGO "HOTELU SUWAŁSZCZYŃNA" NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ ORAZ REMONTU DACHU I ELEWACJI PRZYŁĘGŁEGO BUDYNKU SOK. I PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH.

TOM: TOM III
PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH

INWESTOR: MIASTO SUWAŁKI
UL. MICKIEWICZA 1, 16-400 SUWAŁKI

ADRES: 16-400 SUWAŁKI, UL. T.NONIEWICZA 71
działki o nr ew.
11030/3, 11032/3, 11032/4 11033/1, 11034/1,
11035/1, 11036/1, 11037/1, 11041/8, 11041/9,
11041/11, 11041/12, 12378, 12379

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł Groberek
upr. nr LOD/1394/POOS/10

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marcin Sadok

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Norbert Jastrzębski
upr. nr LOD/0655/PWOS/06

STADIUM: Projekt wykonawczy	RYSUNEK: Szczegół zestawu wodomierzowego	
BRANŻA: SANITARNA	SKALA: B.S.	NR RYSUNKU: WKW-07
DATA: maj 2013		