

Suwałki, 05.06.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.93.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 04.06.2014 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podszybia opcjonalnie 1100 mm, mając na uwadze, iż istnieją techniczne możliwości w miejscu lokalizacji.
Powyższe nie wykluczy pozostałych uczestników postępowania jak w przypadku zastosowania podszybia 600 mm.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający po zasięgnięciu opinii Projektanta informuje, że windę zgodną z wymogami SIWZ o podszybiu 1100 mm uzna za równoważną dla windy z podszybiem głębokości 600 mm. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jednak dostarczenie dokumentacji konstrukcyjnej podszybia sporządzonej przez uprawnionego projektanta i poniesienia wszelkich kosztów zwiększonej ilości robót.

Treść pytania

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie

Przedmiary robót są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:

http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Zamowienia_publiczne_2014_sekcja/ZP_Aktualne_2014_sek/ZP_271_93_2014/prze_20140523_93_lista.html

w załączniku nr 2 do SIWZ - formularzu cenowym.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA