

## Adresy i telefony:

Biurow Obsługi Klienta  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 51-53

Dział Spraw Pracowniczych  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 54 55

Dział Finansowo-Księgowy  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 58 60


Dział Inwestycji i Zakupów  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 80 81  
(87) 562 99 84 86

Zakład Robót  
Inżynierskich i Obsługi  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 75 78


Zakład Dystrybucji Ciepła  
ul. Nowomiejska 5  
tel. (87) 567 20 79  
ul. Utrata 26A  
tel. (87) 566 57 93

Zakład Sieci Ciepłych  
ul. E. Plater 28C  
tel. (87) 565 33 94


Zakład Wytwarzania  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 66



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

SEKRETARZ MIASTA



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ

w Suwałkach Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 6A

Data 17-04-2013

Suwałki, dnia 15.04.2013 r.

LP.V  
17-04.131

Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16 – 400 Suwałki

DE/ES/929/2013

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dn. 08.04.2013 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu – rozbudowa i przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego OSiR w Suwałkach informuje, że uzgadnia w/w projekt na n/w warunkach:

### I. Inwestor jest zobowiązany:

- 1) powiadomić PEC S-ki Sp. z o.o. w formie pisemnej o rozpoczęciu robót ziemnych, min. 5 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
- 2) roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłych przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz każdorazowo umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC S-ki Sp. z o.o. sprawdzenie na miejscu budowy, czy roboty w pobliżu sieci ciepłych są prowadzone zgodnie z uzgodnionym projektem.
- 3) zgłosić, w formie pisemnej, PEC S-ki Sp. z o.o. zakończenie robót przed zasypaniem wykopów i umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC S-ki Sp. z o.o. sprawdzenie na budowie wykonanych prac zgodnie z uzgodnionym projektem.
- 4) ponosić koszty przebudowy sieci ciepłej, jeśli wynika to z projektu budowlanego.
- 5) przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla PEC S-ki Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zakończenia robót.
- 6) prowadzić prace w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia urządzeń PEC S-ki Sp. z o.o. i powstawania awarii.

### II. Inne wymagania: bez uwag.

Inwestor natychmiast powiadomi PEC o odkryciu lub uszkodzeniach sieci ciepłej. (tel. 993; 601 259 297; 697 702 570).

Z poważaniem

Dyrektor ds. eksploatacji

mgr inż. Karol K. Wandzioch

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 000050440

Kapitał zakładowy - 30 901 000 zł

NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

sekretariat: tel. 87 562 99 94; tel./fax 87 562 99 90; centrala: tel. 87 562 99 93

e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl

21