

ZP.271.125.1058.2014.DZ

Suwałki, 11.07.2014 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.125.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 09.07.2014 r przez jednego z Wykonawców:

Czy w budynku trybun występuję stolarka drzwiowa i/lub okienna?

Na elewacji zachodniej budynku występują dwie sztuki drzwi 90x210. Należy przyjąć do wyceny drzwi z profili aluminiowych, profil zimny, przeszklone szkłem antywłamaniowym z dwoma zamkami, w tym jeden z atestem antywłamaniowym. Wycenę drzwi należy uwzględnić w poz. 169 kosztorysu budowlanego.

W opisie architektury w pokryciu dachowym przewidziano membranę dachową zbrojona siatką o gramaturze 2,5 kg/m², gr. 1,8 mm. Parametry techniczne i użytkowe nie niższe od DachGam SZ firmy "GAMRAT". Kolor: szary. Membrana grubości 1,8 mm została wycofana z produkcji. Produkowane są jedynie grubości 1,2 mm i 1.5 mm. Jakiej grubości membranę należy wycenić? **Zgodnie z uzyskaną informacją od producenta, rzeczywiście w/w membrana nie jest aktualnie produkowana. W związku z tym, w uzgodnieniu z projektantem, należy zastosować membranę gr. 1,8mm Firmy FATRA - FATRAFOL 810/V 1,8 mm/2050 RAL 7040, jako zamiennik dla membrany DachGam SZ 1,8 mm lub membrany równoważne.**

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA