

ZP.271.125.1067.2014.DZ

Suwałki, 24.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.125.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 11.07.2014 r przez jednego z Wykonawców:

1. Jakie obciążenie śniegiem należy przyjąć przy wycenie wiaty?

Suwałki zlokalizowane są w czwartej strefie obciążenia charakterystycznego śniegiem gruntu i takie rozwiązanie należy zastosować przy wycenie wiaty.

2. Czy wiata ma odpowiadać wytrzymałszemu systemowi My Port czy zaprojektowanemu My port next?

Wiata ma odpowiadać systemowi MyPort Next lub równoważnemu.

3. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 1 wymienionego w opisie zagospodarowania punkt 6.10 Wiata.

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 1 - wiata

4. Prosimy o zamieszczenie jednoznacznego wykazu sprzętu sportowego. Załączony w opisie jest ze skreśleniami, natomiast załączony przedmiar w excelu jest na dużo mniejszy zakres.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć sprzęt sportowy wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót, w programie excel.

5. Jaki typ tablic dla wyposażenia należy wycenić? Są podawane do wyboru elektroniczne lub kasetowe, natomiast ich ceny są bardzo zróżnicowane. Prosimy o sprecyzowanie typów.

Należy przyjąć tablice zgodne z załączonym projektem elektrycznym.

6. Czy monitoring ma być połączony z Policją? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie uzgodnień wymagań przekazanych przez Policję.

Zamawiający informuje, że monitoring podłączony będzie do rejestratora cyfrowego na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego 17. Nie będzie połączony z Policją.

7. Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów dla branży elektrycznej z podaniem typów kabli, opraw, słupów.

Wykaz materiałów branży elektrycznej zamieszczono w projekcie elektrycznym umieszczonym na stronie w dniu 24.07.2014r.

8. Prosimy o zamieszczenie rysunków i wykazów materiałów dla rozdzielnic.

Rysunki i wykaz materiałów zawiera zamieszczony w/w projekt elektryczny.

9. Prosimy o zamieszczenie branży elektrycznej dla pomieszczeń pod trybuną. Brak opisu, wykazu materiałów.

Branża elektryczna pod trybuną została uwzględniona w w/w projekcie elektrycznym.

10. Jaki konkretnie ma być kolor RAL dobrany dla płyt elewacyjnych?

Kolorystyka płyt elewacyjnych podana została w opisie technicznym w punkcie 6.9 , w części „Elewacja”.

11. Jaki ma być rodzaj wypełnienia balustrad trybun – komorowe czy lite płyty?

Dopuszcza się możliwość zastosowania płyt komorowych i litych- powinny być przeziernie, wandaloodporne oraz odporne na uderzenia.

12. Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych sposobu mocowania podkonstrukcji elewacji do żelbetu.

Montaż płyt wg systemu oferowanego przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownych obliczeń wytrzymałościowych dla podkonstrukcji i łączników. Przykładowy montaż został opisany w opisie technicznym w punkcie 6.9 w części „Elewacja”. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać szczegółowe rysunki warsztatowe, na budowie.

13. Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych dla podkonstrukcji stalowej elewacji.

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 12.

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karzewski
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zwolińska