PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY UL. SKŁADOWEJ
SKALA 1:500

proj. YAKXS 4x35 mm² L=426(559)m
linia kablowa oświetlenia terenu

nr 3/5
- słup przyłączeniowy
istn. obwód AsXSn komunalny
+ oświetleniowy AsXSn 2x25 z szafki SO-853
istn. obwód oświetleniowy AsXSn
do demontażu

A160PS "AROT"
L=6,5m
DVR110 "AROT"
L=23,2m
DVR 110 "AROT"
L=5,5m
DVR 110 "AROT"
L=3,5m
SRS 110 "AROT"
L=16m - przecisk

proj. słup oświetleniowy nr 10
wg oddzielnego opracowania
oswietlenia ul. Szkolnej

SRS 110 "AROT"
L=9m - przecisk
DVR 110 "AROT"
L=4,5m

SRS 110 "AROT"
L=11m
SRS 110 "AROT"
L=11m

A160PS "AROT"
L=5m
2 x SRS 110 "AROT"
L=6,5m

DVR 110 "AROT"
L=12m
DVR 110 "AROT"
L=1,5m
DVR 110 "AROT"
L=1,5m
DVR 110 "AROT"
L=2m
DVR 110 "AROT"
L=2m
DVR 110 "AROT"
L=1,5m
DVR 110 "AROT"
L=4,5m
SRS 110 "AROT"
L=7,5m
SRS 110 "AROT"
L=7,5m
A160PS "AROT"
L=6,5m

SRS 110 "AROT"
L=4m - przecisk
SRS 110 "AROT"
L=7m
DVR 110 "AROT"
L=4m
A160PS "AROT"
L=6m
DVR 110 "AROT"
L=22m
2 x SRS 110 "AROT"
L=8m
A110PS "AROT"
L=11,5m
2 x DVR 110 "AROT"
L=2m
DVR 110 "AROT"
L=18,5m
A110PS "AROT"
L=14m

nr 3/9
do dem.
nr 3/8
do dem.
nr 3/7
do dem.
nr 3/6
do dem.
nr b/n
do dem.
nr 3/10
do dem.
nr 3/11
nr 3/12
nr 3/13
nr 3/14

24(80)m
35(40)m
29(37)m
36(50)m
25(32)m
21(35)m
49(60)m
38(57)m
37(51)m
41(110)m

LEGENDA:

- granica opracowania inwestycji
- nawiechnia parkingów, jezdni, placów i zjazdów z kostki bet. gr. 8 cm
- nawiechnia chodników i opasek z kostki bet. gr. 8 cm
- zieleń
- drzewa do wycinki
- proj. wpusty kanalizacji deszczowej
- proj. kanalizacja deszczowa
- proj. krawężnik 15x30x100 cm na ławie żwirowej
- proj. krawężnik 15x30x100 cm na ławie betonowej
- proj. krawężnik 15x22x100 cm na ławie betonowej
- proj. obrzeże 8x30x100 cm na podsypce piask.
- proj. linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35mm²+FeZn 25x3mm
- proj. słup oświetleniowy typu SAL-9 o wys. 9m kolor: anodowy naturalny z wysięgnikiem WŁ1/1,5/3,2/5 z oprawą MAGNOLIA LED 48 - wg kat. "ROSA"
- proj. słup oświetleniowy typu SAL-9 o wys. 9m kolor: anodowy naturalny z wysięgnikiem WŁ2/1,5/3,2/5 (układ ramion 180°) z oprawami MAGNOLIA LED 60 - wg kat. "ROSA"
- projektowany słup oświetleniowy typu SAL-4/B60 o wys. 4m kolor: anodowy naturalny, oprawa oświetleniowa ELBA LED 43W, wg kat. "ROSA"
- istn. l. nap. oświetleniowa AsXSn do demontażu wraz ze słupami
- rura osłonowa "AROT"

NADZOROWANIE PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG - JAROSŁAW GRABIŃSKI 16-400 SUWAŁKI UL. WITOSA 4a/191

Nazwa i adres obiektu	Budowa ulicy Składowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Suwałkach dz. nr 10676, 10678/1, 10679, 10678/2, 10648/9, 10681/2, 10674/1		
Faza	projekt budowlany	data: 06.2014r.	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - oświetlenie ulicy Składowej w Suwałkach	skala 1:500	rys nr E-1
branża elektryczna projektant	mgr inż. Elżbieta Rybak upr. SUW-131/85		
branża elektryczna sprawdził	tech. Stanisław Olejnik upr. SUW-32/88		

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Miejscowo?ć		Suwa?ki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206301_1
	nazwa	M. Suwa?ki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	206301_05ret
	nazwa	Obrêb N05ret
Nazwa uk?adu współrzędnych		2000/8
	wysoko?ci	Kronsztadt 6
Oznaczenie granic obszaru, który by? przedmiotem aktualizacji		
S?ubno?ci gruntowe maj?ce wp?yw na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		

Skala mapy	1 : 500
Oznaczenie kancelaryjne wniosku	66640.239.2014
Data opracowania mapy:	04/04//2014

PRACOWNIA GEODEZJI UPRAWNIONYCH
mgr inż. Stanisław Kamiński
Zaświadczenie GUGiK Nr 5880
16-400 Suwałki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14/7
tel. (087) 567-93-63
NIP 844-104-42-03 REG. 790644011
mgr inż. Stanisław Kamiński
Suwałki, ul. M. Skłodowskiej 14/7 tel. 567-93-63

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Wykonanie niniejszej mapy nie by?o poprzedzone ustaleniami dotycz?cymi ewentualnych s?ubno?ci gruntowych obci?aj?cych grunty po?o?one w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

wraz z sposobem jej oznaczenia na mapie *) * Należy podać skrócony opis s?ubno?ci gruntowej % np. % ?ledzenie % ?ciemnienie % ?ziemie % ?ciek % stosowanie % informacje o w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obci?ulenia

Szkic orientacji

Przyjęto do ewidencji materiał kontrolny w postaci prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Delegatura w Suwałkach
Data 9.06.2014
Pracownik ewidencji materiałów zasobu
mgr inż. Monika Sawicka
Stanowisko referent

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 65 00, fax 85 676 65 09

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
P.2063.2014.415
Uzgodnio. w dn. 16/07/2014
9.06.2014
PODINSPEKTOR
Mirosława Kubicka

Orientacyjny rzut linii energetycznych w rejonie projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie kabli oraz zgłosić się do ZE Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.

1. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
3. W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością niedostarczonej energii elektrycznej.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
5. Na kablowe linie kablowe SN-20kV i nN-0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią założyć przepusty dwudzielne ochronne.
6. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem ZE Suwałki.
7. Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.

Suwałki dn. 2014-04-03

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Grzegorz Szpaczko