

ZP.271.147.1179.2014.IS

Suwałki, 19.08.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.147.2014 „Przebudowa ulicy Składowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Suwałkach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na Państwa pytania postawione w piśmie z dnia 13.08.2014 r:

Treść pytania nr 1:

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystywanych w inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający oprócz gwarancji Wykonawcy nie wymaga dodatkowych gwarancji producentów materiałów.

Treść pytania nr 2:

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Zalety słupów kompozytowych:

- Słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- Słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- Słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- Słupy dostępne w wielu kolorach.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.slupydrogowe.eu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów kompozytowych przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Treść pytania nr 3:

Czy, Inwestor z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa? IP44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.

Odpowiedź:

Nie wymaga się IP44 dla słupów.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku.

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA