



## Adresy i telefony:

Biuro Obsługi Klienta  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 51 do 53

Dział Spraw Pracowniczych  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 54 - 55

Dział Finansowo-Księgowy  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 58 do 60

Dział Inwestycji i Zakupów  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 80 - 81  
(87) 562 99 84 do 86


Zakład Robót  
Inżynierskich i Obsługi  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 75 do 78

Zakład Dystrybucji Ciepła  
ul. Nowomiejska 5  
tel. (87) 567 20 79  
ul. Utrata 26A  
tel. (87) 566 57 93

Zakład Sieci Ciepłych  
ul. E. Plater 28C  
tel. (87) 565 33 94


Pogotowie Ciepłownicze  
ul. E. Plater 28C  
tel. 993  
tel. kom. 601 259 297  
tel. kom. 697 702 570

Zakład Wytwarzania  
ul. Przemysłowa 6A  
tel. (87) 562 99 66



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ  
w Suwałkach Spółka z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 6A

*Pełn. Samozyski  
+ Pełn. Amerykan  
28.05.2014*



Suwałki, dnia 25.06.2014 r.

Urząd Miasta

Wydział Inwestycji

ul. Mickiewicza 1

16 - 400 Suwałki

DE/1345 /2014

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo LC PROJECT z dnia 26.05.2014r, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy monitoringu miejskiego w Suwałkach informuje, że uzgadnia w/w projekt na n/w warunkach:

### I. Inwestor jest zobowiązany :

- 1) powiadomić PEC S-ki Sp. z o.o. w formie pisemnej o rozpoczęciu robót ziemnych, min. 5 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
- 2) roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłych przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz każdorazowo umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC S-ki Sp. z o.o. sprawdzenie na miejscu budowy, czy roboty w pobliżu sieci ciepłych są prowadzone zgodnie z uzgodnionym projektem.
- 3) zgłosić, w formie pisemnej, PEC S-ki Sp. z o.o. zakończenie robót przed zasypianiem wykopów i umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC S-ki Sp. z o.o. sprawdzenie na budowie wykonanych prac zgodnie z uzgodnionym projektem.
- 4) ponosić koszty przebudowy sieci ciepłej, jeśli wynika to z projektu budowlanego.
- 5) przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla PEC S-ki Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zakończenia robót.
- 6) prowadzić prace w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia urządzeń PEC S-ki Sp. z o.o. i powstawania awarii.

### II. Inne wymagania:

Inwestor natychmiast powiadomi PEC o odkryciu lub uszkodzeniach sieci ciepłej. (tel. 993; 601 259 297; 697 702 570).


Z poważaniem

Dyrektor ds. eksploatacji

*mgr inż. Karol K. Wandzioch*



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000060440

Kapitał zakładowy - 31 005 500 zł

NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

sekretariat: tel. 87 562 99 94; tel./fax 87 562 99 90; centrala: tel. 87 562 99 93

e-mail: [pec@pec.suwalki.pl](mailto:pec@pec.suwalki.pl); [www.pec.suwalki.pl](http://www.pec.suwalki.pl)