



Po zamontowaniu kurka lub zasuwy w podstawie
 żelbetowej i po połączeniu go z rurą przewodową
 — przed zasypaniem wykopu należy kurek lub zasuwę
 dokładnie unieruchomić (zaklinować)

"DOM-BUD" Suwałki			SPECJALN: SANITARNA	
TEMAT:	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS Nr 9		STADIUM: PB	NR RYS.:
				Sg/5
ADRES:	Suwałki; Zespół Szkół Nr 9 ul. Klonowa 51 - dz. Nr ew. 23664/4; 23669; 25580/2; 25579; 23704/2; 23704/7; 25580/1; 23704/12; 23704/13; 23705; 23980/2.		RYSUNEK: Podstawa dla armatury odcinającej gazowej	
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
INST. INŻYNIER. (sanitarne)	mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	10.09.2014	
INST. INŻYNIER. (sanitarne)	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	DATA	PODPIS
	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90	10.09.2014	
INWESTOR:	Miasto Suwałki; 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1			