

ZP.271.24.246.2015.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.24.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach przy ulicy Klonowej 51”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 06.03.2015 r.:

1. Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunków, ani ich wydruk, ani powiększanie na ekranie nie dają czytelności opisów (źle wydrukowane do pdf z autocada, tzn. za mała rozdzielczość).

Odpowiedź 1:

Załączamy czytelną wersję rysunku w formacie pdf.

2. Prosimy o zamieszczenie planów branży elektrycznej bez wszystkich pozostałych warstw branżowych (nachodzące na siebie linie).

Odpowiedź 2:

Załączamy wersję rysunku bez warstw branżowych w formacie pdf.

3. Jaki typ kamery należy wycenić? Opis nie precyzuje rodzaju samej kamery, natomiast przedmiar podaje, że ma być typu IP. Z uwagi na brak szczegółów prosimy o podanie przyjętego typu kamery do projektu, w celu określenia kwoty za ten element.

Odpowiedź 3:

Kamera zgodna z przedmiarem, czyli kamera IP FullHD, dzień/noc, kompaktowa zewnętrzna IP66 co najmniej 2Mpix, obiektyw asferyczny Auto Iris 2,8-12 mm wraz

z montażem zabezpieczenia przepięciowego IP EXT+/PoE

4. Prosimy o zamieszczenie opisu szczegółowego dla elementów szafy RACK.

Odpowiedź 4:

Szafa Rack 19” zgodna z opisem zawartym w przedmiarze.

5. Ile dysków należy wycenić? Projekt podaje dwa dyski, przedmiar cztery.

Odpowiedź 5:

Należy wycenić ilość dysków zgodną z przedmiarem tj. 4 szt.

6. Rejestrator w projekcie jest dwudyskowy. Przedmiar określa 4x4TB. Jaki rejestrator należy wycenić?

Odpowiedź 6:

Należy wycenić rejestrator cztero dyskowy z możliwością montażu 4 dysków po 4 TB.

7. Jaki monitor LCD należy wycenić dla monitoringu?

Odpowiedź 7:

Monitor nie mniejszy niż 21”

8. Jaki typ szafki RACK należy wycenić?

Odpowiedź 8:

Należy wycenić szafę RACK 19" wiszącą o wielkości umożliwiającej montaż urządzeń wymienionych w przedmiarze.

9. Ilość kabli YKY 5x4 dla oświetlenia jest mniejszy niż w opisie projektu. Prosimy o poprawienie przedmiaru (przedmiar w sumie 838 m, z opisu 1315 metrów).

Odpowiedź 9:

Zamówienie nie obejmuje oświetlenia parkingu przy budynku przychodni dlatego należy wycenić ilość kabla zgodnie z przedmiarem.

10. Brak wykazu ilości słupów i opraw w projekcie. Prosimy o zamieszczenie. Przedmiar jest pomocniczy i brakuje dodatkowo zakresu dla oświetlenia terenu.

Odpowiedź 10:

Należy wycenić słupy i oprawy zgodnie z przedmiarem.

11. Opis podaje oprawy parkowe typu CitySoul Mini SON-T 70W. W przedmiarze podane są oprawy typu LED. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie oprawy parkowe należy wycenić.

Odpowiedź 11:

Należy wycenić oprawy typu LED zgodnie z przedmiarem.

12. Ile słupów i opraw parkowych należy wycenić? Przedmiar podaje 15 sztuk opraw i słupów, na planie jest zaznaczonych 18 słupów i 21 opraw.

Odpowiedź 12:

Należy wycenić oprawy i słupy w ilości po 15 szt zgodnie z przedmiarem.

13. Prosimy o uzupełnienie projektu o szczegóły materiałowe dla ogrodzenia i piłkochwyków. Brak informacji o słupach, panelu, siatce PP.

Odpowiedź 13

Ogrodzenie z paneli z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 50 x 200 mm o wysokości 4,0 m osadzone na słupach stalowych (80 x 50 x 3 mm) co 2,50 m. Słupki osadzone w gniazdach betonowych 0,35m x 0,35 m na głębokość 1,20 m .

W ogrodzeniu 2 bramy wjazdowe o szerokości 2,40 m i 2 furtki o szerokości 1,20 m .

Piłkochwyty z siatki nylonowej o oczkach 80 mm x 80 mm do wysokości 6,0 m. Słupy piłkochwyków osadzone w gniazdach betonowych w rozstawie co 5,00 m , skrajne ze stężeniami co 2,50 m . Wszystkie elementy ogrodzenia i piłkochwyków ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.

14. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego ogrodzenia panelowego, piłkochwytu, bramy, furtki.

Odpowiedź 14

Zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym – rys. Nr A3. Ogrodzenie z paneli z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 50 x 200 mm o wysokości 4,0 m osadzone na słupach stalowych (80 x 50 x 3 mm) co 2,50 m. Słupki osadzone w gniazdach betonowych 0,35m x 0,35 m na głębokość 1,20 m . W ogrodzeniu 2 bramy wjazdowe o szerokości 2,40 m i 2 furtki o szerokości 1,20 m . Piłkochwyty z siatki nylonowej o oczkach 80 mm x 80 mm do wysokości 6,0 m. Słupy piłkochwyków osadzone w gniazdach betonowych w rozstawie co 5,00 m , skrajne ze stężeniami co 2,50 m .

15. Czy ogrodzenia mają być na cokołach? Brak opisu i rysunków w projekcie, pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 15

Nie. Słupki ogrodzenia panelowego i piłkochwyty osadzone w gniazdach betonowych 0,35m x 0,35 m na głębokość 1,20 m.

16. Projekt ogrodzeń pokazuje cztery piłkochwyty po 20 metrów. Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze budowlanym w pozycji 47 z 40 na 80 metrów.

Odpowiedź 16

Piłkochwyty dotyczą tylko boiska do piłki nożnej. Należy wycenić w ilości po 20 m za bramkami zgodnie z przedmiarem.

17. Projekt nie zawiera rysunków, opisów szczegółowych do tyczących: koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej, barierki wzmocnionej, słupków parkingowych „motyl”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i podanie przyjętych do projektu modeli.

Odpowiedź 17

Kosze na śmieci -betonowe okrągłe z pokrywą metalową odchylaną, ze strukturą grysika, o poj. 70 litrów, materiał żelbet klasa betonu min B20, kopuła fi 420, wkład do kosza z blachy ocynkowanej lub równoważne, stojaki na rowery wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze granatowym – słupki stalowe Ø 76 mm , oporniki w kształcie U o Ø 22 na 5 miejsc każdy, tablica informacyjna z tabliczką tytułową, kolor - RAL, wysokość od podłoża: 2700 cm, zamek na 2 klucze, oszklenie z trwałego plexi, drzwiczki otwierane na bok (na wspornikach wymiennych), gabłota jedno lub dwustronna, barierki wzmocnione drogowe typu olsztyńskiego malowane proszkowo w kolorze żółtym o długości 1,50 m , słupki parkingowe „motyl” - malowane proszkowo w kolorze czarno - żółtym

18. Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej dla ławek dla zawodników. Brak opisu, rysunków w projekcie uniemożliwia określenie ceny.

Odpowiedź 18

Ławeczki dla zawodników z siedziskami z PCV z oparciem na stelażu metalowym mocowanym do gruntu – po 5 miejsc na każdej ławce – szt. 6 w kolorze pomarańczowym

19. Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej dla zestawu do siatkówki. Brak informacji o elementach typu osłony, drabinka sędziowska, rodzaj siatki.

Odpowiedź 19

Słupki do siatkówki aluminiowe montowane są w tulejach podłogowych, które po wyjęciu słupka przykrywane są dekle. Słupki aluminiowe wykonane są z profilu owalnego 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m

umożliwiająca wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Komplet złożony z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Ze względów bhp, słupki zabezpieczone gąbką powleczone skajem.

20. Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej dla zestawu do tenisa. Brak informacji o elementach typu osłony, drabinka sędziowska, rodzaj siatki.

Odpowiedź 20

Słupki aluminiowe montowane są w tulejach podłogowych, które po wyjęciu słupka przykrywane są dekle. Słupki aluminiowe wykonane są z profilu owalnego 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwiająca wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Komplet złożony z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

Stanowisko sędziowskie wykonane z cienkościennych rur stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z siedziskiem pokrytym skajem. Ze względów bhp, słupki zabezpieczone gąbką powleczone skajem.

21. Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej dla zestawów stojaków do koszykówki. Brak informacji o elementach typu wymiar i rodzaj tablicy, długość wysięgu, rodzaj obręczy, rodzaj siatki, osłony, dwu czy jednosłupowa.

Odpowiedź 21

Kosz do koszykówki - konstrukcja dwusłupowa, profil 100 x 100 mm, grubość ścianki 4 mm, ocynkowana ogniowo, wysięg 160cm z mechanizmem regulacji wysokości tablicy 180 x 105 cm w zakresie 260 - 305 cm. Tablica laminowana, prostokątna o wymiarach 180 x 105 cm o grubości 2 cm w ramie metalowej ocynkowanej ogniowo. Obręcz wzmocniona, wykonana z pełnego pręta stalowego $\varnothing 16$ mm, ocynkowana ogniowo. Siatka stalowa ocynkowana (12 zaczepów). Rozstaw otworów: 110 x 90 mm. Ze względów bhp, słupki zabezpieczone gąbką powleczone skajem.

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Kalczewski
SEKRETARZ MIASTA

WACZYŃSKI
mgr inż. Adam Kalczewski
mgr inż. Adam Kalczewski