istn. kabel SN 20kV 3xYHAKXS 1x120
Sz. 20/0,4 kV 10-818 Klonowa 49 - Sz. 20/0,4 kV 10-920 Nowomiejska 8a
odkopać na odcinku 50 m i przełożyć po nowej trasie

oświetlenie terenu podłączenie
do proj. oświetlenia ul.Młynarskiego
wg. odrębnego opracowania

istn. kabel SN
nieczynny

istn. kabel nn 0,4 kV YAKY 4x120
Sz. 20/0,4 kV 10-813 Młoniszki 5 kier. ZK 1919
odkopać na odcinku 95 m, przebiegu po nowej trasie
wprowadzić do złącza, zapas przy złączu do magazynu RE

istn. kabel nn 0,4 kV YAKY 4x120
Sz. 20/0,4 kV 10-818 Klonowa 49 kier. ZK 1919
odkopać na odcinku 50 m i przebiegu po nowej trasie

istn. sieć gazowa

kabel telewizji VECTRA
proj. tura ochrona dwu
DVK 110 dł. 60 m

kabel telekomunikacyjny
proj. rura ochronna dwuotworowa
AROTA 160 dł. 20 m

kabel telekomunikacyjny
proj. rura ochronna dwuotworowa
AROTA 110 dł. 2,50 m
szt. 2

kabel telekomunikacyjny
proj. kanalizacji deszczowej
przebiegu poniżej istn. kabla
telekomunikacyjnego

proj. rura ochronna dwuotworowa
AROTA 160 dł. 12 m

UWAGA!!! Zasilować szczególną ostrożność w obrębie kabla telekomunikacyjnego i wszystkie prace budowlane wykonywać (wykopy) ręcznie

UWAGA!!! Zasilować szczególną ostrożność przy montażu słupków na istn. kablach

proj. studnia "SKR-1"

proj. dodatkowa ochrona rurowa na istn. kablach

odwodnienie liniowe typu

szafka z TUW

szafka z TUW
pełni rolę tymczasowego

proj. studnia "SKR-1"

istn. kabel nieczynny

istn. kabel nieczynny

kabel nn nieczynny

ch.pt.

ch.polbr.

ch.bet.

ch.asf.

ch.asf.

ch.polbr.

ch.bet.

ch.polbr.

ch.bet.

ch.polbr.

ch.bet