



UWAGA:
- projektowane słupy oświetlenia ulicznego lokalizować z zachowaniem min. 0,2m pomiędzy licem słupa a krawężnikiem projektowanego ciągu pieszo-jezdnego.