

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia przedstawiony przez firmę UAB PLENTPROJEKTAS Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok pozytywnie projekt „ Rozbudowa ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 28+677,0 do km 29+734,0 tj. od stacji paliw do granic administracyjnych miasta” zawarty na 2 mapach zasadniczych w skali 1:500 pod warunkiem:**

1. Zachowania:
  - minimalnej odległości 0,80m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej stalowej i PE średniego ciśnienia;
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakład Gazowniczy Białystok– Rejon Dystrybucji Gazu Suwałki tel. kontaktowy 87 565-88-25 – o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
3. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie.**
4. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
  - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
  - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej.
5. Zabezpieczenie gazociągu z rur PE dn=355 mm rurą dwudzielną dn=500mm podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego Białystok. Zabezpieczenie gazociągu może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do robót na czynnej sieci gazowej.
6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej
7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypływanie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakład Gazowniczy Białystok – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do :
  - prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia sieci gazowej, urządzeń gazowych i powstania awarii,
  - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej,
  - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych
9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszt naprawy poniesie Inwestor z Wykonawcą robót.
10. Inwestor z Wykonawcą zapewni nadzór geodezyjny nad realizowaną inwestycją.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Warszawie  
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Suwałkach  
ul. Nowomiejska 7, 16-400 Suwałki  
tel. 87 565 88 25, fax 87 565 88 25  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001, REGON 142 739 519

**KIEROWNIK**  
REJONU DYSTRYBUCJI GAZU SUWAŁKI

Jan Sznarski  
- 20 -

Suwałki 18.12.2013 r