

Suwałki, 22.04.2015 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.43.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - etap I - ul. Sejneńska*

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 21.04.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

Pytanie:

Czy zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach PE-HD. Dotyczy średnic $\varnothing 1200$, 1000, 600 mm.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający w porozumieniu z projektantem informuje, że: "Dopuszcza się zastosowanie rur z polietylenu PE-HD o sztywności obwodowej SN8, do wykonania kolektorów grawitacyjnych jako równoważnych dla rur GRP."

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karaszewski
SEKRETARZ MIASTA