

Suwałki, 26.06.2015 r.

ZP.271.69.731.2015 ICH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.69.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej w Suwałkach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz.907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 25.06.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

W ramach ogłoszonego przetargu, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie - Czy skrzynki systemu rozsączającego o parametrach:

- długość 0,80m, szerokość 0,80m, wysokość 0,663m,
- wytrzymałość: pionowa 53 tony/m², pozioma 38 tony/m²,
- maksymalna wysokość przykrycia: 4m, minimalna wysokość przykrycia: 0,5m,
- maksymalna głębokość posadowienia dna zbiornika: 6m,
- materiał: polipropylen (PP)
- z możliwością okresowego czyszczenia w trzech kierunkach

spełniają parametry techniczne zgodnie z projektem technicznym instalacji kanalizacji deszczowej i należy je traktować jako system równoważny dopuszczony do realizacji przedsięwzięcia?

Odpowiedź na pytanie:

Skrzynki spełniają warunek równoważności z rozwiązaniem projektowym. Należy jedynie zachować założoną w dokumentacji pojemność rozsączania systemu.

Zup. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA