

Suwałki, 26.06.2015 r.

ZP.271.69.732.2015.ICH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.69.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej w Suwałkach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz.907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 25.06.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych? Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź na pytanie:

Dopuszcza się studnie kanalizacyjne tworzywowe o średnicy nominalnej 1000mm, modułowe z nastawnymi kielichami połączeniowymi +/- 7,5 st. umożliwiającymi regulację przepływu ścieków w każdym kierunku. Zwieńczenie: betonowy pierścień odciażający i teleskopowy adapter do włączów pozwalający na płynną regulację wysokości i wyrównanie wjazdu do nawierzchni. Nie dopuszczamy studni monolitycznych.

Zup. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk  
SEKRETARZ MIASTA