

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali tenisowej w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych dla dwóch kortów oraz dwóch kortów odkrytych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zastawie w Suwałkach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 02.07.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

1. **Zgodnie z zapisami planu miejscowego „elewacja” nie może być ani winylowa ani blaszana. Jednak zgodnie ze standardowymi, powszechnie stosowanymi rozwiązaniami przy prefabrykowanych halach stalowych ściany oraz dach są albo powłoką z PVC albo płytą warstwowo – blaszaną. W związku z powyższym o ile jako wypełnienie ścian jako osłonowych można użyć tradycyjnych materiałów elewacyjnych to na dachu technologia wykonania takich hal zakłada PVC albo blachę. Płaszczyzna dachu jest zaś elewacją, zwłaszcza w prefabrykowanych halach lukowych, gdzie nie ma rozróżnienia dach – ściana.**

a/ Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie PVC lub blachy na ścianach?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy na ścianach.

b/ Czy Zamawiający dopuszcza dach jako PVC lub blachę? (jeśli uważa, że dach to nieelewacja)

Zamawiający dopuszcza blachę jako pokrycie dachu.

c/ Czy Zamawiający dopuszcza realizację stalowej prefabrykowanej hali lukowej, czy konieczna jest realizacja hali ze ścianą i dachem w konwencjonalnym układzie słup – więźba?

Zamawiający na etapie opracowywania koncepcji dopuszcza jako jeden z wariantów stalową halę prefabrykowaną lukową. Ostateczny wybór do dalszych prac projektowych nastąpi z chwilą akceptacji koncepcji.

2. **Każda konstrukcja stalowa wykonana w warunkach warsztatowych jest prefabrykatem (na budowie odbywa się jedynie jej montaż). Czy Zamawiający pod określeniem „system prefabrykowanych konstrukcji stalowych” rozumie taką właśnie prefabrykację n. wg projektu indywidualnego, czy jednak w zamyśle odwołuje się do gotowych rozwiązań systemowych będących w asortymencie specjalistycznych firm budowlanych.**

Zamawiający pod określeniem „system prefabrykowanych konstrukcji stalowych” rozumie rozwiązanie systemowe tj. składające się z zewnętrznej obudowy, z konstrukcji głównej, ścian, dachu i akcesoriów. Niemniej dopuszcza jako rozwiązanie równoważne system prefabrykowanej konstrukcji stalowej wykonany wg indywidualnego projektu.

3. **Określenie „nawierzchnia syntetyczna posiadająca certyfikat ITF” jest zbyt ogólnikowe eliminujące jedynie nawierzchnię z maczki ceglanej oraz trawy naturalnej. Proszę o wskazanie docelowej nawierzchni (maczka ceramiczna – sztuczna, sztuczna trawa, nawierzchnie akrylowe i inne)**

Zamawiający informuje, że pod pojęciem nawierzchni syntetycznej rozumie nawierzchnię akrylową czterowarstwową 1mm, instalowaną na macie z granulatu gumowego 4mm. Nawierzchnia powinna posiadać n/w dokumenty:

- aktualną autoryzację producenta systemu do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
- atest higieniczny PZH lub równoważny,
- kartę techniczną nawierzchni akrylowej czterowarstwowej, autoryzowaną przez producenta potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- aktualny certyfikat Światowej Federacji Tenisa ITF kategorii 3 lub ITF 4 – MEDIUM,
- nawierzchnia czterowarstwową akrylową musi posiadać aktualne badanie na trudno zapalność, potwierdzające uzyskanie klasy 1 oraz w badaniu indeksu rozprzestrzeniania się płomienia (Flame Speed Index) uzyskać wynik <15, potwierdzone przez niezależny instytut badawczy,
- lista referencyjna obiektów na których rozgrywane były zawody międzynarodowe na danej nawierzchni.

4. Proszę o określenie szybkości nawierzchni wg klasyfikacji ITF.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie odpowiadając na pytanie nr 3.

5. Czy należy przyjąć tę samą nawierzchnię na kortach krytych i zewnętrznych?. Czy Zamawiający będzie wymagał różnych nawierzchni z zewnątrz i wewnątrz hal?

Na kortach zewnętrznych i wewnętrznych należy przyjąć taki sam rodzaj nawierzchni sportowej tj. nawierzchnię akrylową czterowarstwową.

6. Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni spełniającej wymogi użytkowe podczas turniejów ATP i WTA. Jednak Zamawiający wg specyfikacji podaje rozmiar wybiegów nie spełniających wymogów turniejowych określonych przy określaniu parametrów nawierzchni. Czy Zamawiający nie powinien w specyfikacji powiększyć rozmiarów wybiegów, które wg opisu spełniają parametry dla rozgrywek wyłącznie rekreacyjnych? (z minimalnych 550 na 640 oraz minimalnych 305 na 366).

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wybiegi spełniające wymogi turniejowe tj. wybieg za liniami głównymi 6,4m a za liniami bocznymi 3,65m.

Zup. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Zuzińska