



ZP.271.16.305.2014.AC

Suwałki,02.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.16.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Przebudowa nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 13.02.2014 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

W dokumentacji technicznej występują płyty granitowe o grubości 6 i 8 cm, natomiast w kosztorysie są pozycje dotyczące tylko płyt o grubości 8 cm, jakie grubości płyt należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć płyty granitowe grubości 8 cm.

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA