

ZP.271.69.714.2014

Szanowni Państwo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.69.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 16.04.2014 r:


Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT/Double 4.0.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz. 2, które to normy – jednocześnie – bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość)” i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości”(w poniższej tabeli; „Amortyzacja uderzenia”) wynosi 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zaabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds.. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie wykładziny o grubości nie mniejszej niż 4 mm i jedynie w tym zakresie zmienia treść opis robót w poz. Nr 3 Przedmiaru i treść SST Wykładziny Sportowej. Pozostałe wymagania powinny być spełnione.

Z up. PREZYDENTA

 mgr inż. Adam Karzewski
 SEKRETARZ MIASTA