

MIASTO SUWAŁKI

ZP.271.115.1017.2014.DZ

Suwałki, 01.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.115.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 30.06.2014 r przez jednego z Wykonawców:

1) Zamawiający nie wskazał rodzaju nawierzchni jaki ma być zastosowany pod trzema urządzeniami zabawowymi tj. lokomotywą, ścianką wspinaczkową, domkiem. Ponieważ wysokość swobodnego upadku tych urządzeń ma ok. 1m lub więcej, norma wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej np. piaskową.

Czy wykonawca ma ująć w kosztorysie wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek pod wskazanymi urządzeniami, a jeśli tak to jaką?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Do wyceny należy przejąć nawierzchnię bezpieczną piaskową oprócz zawartej na rysunkach również pod trzema urządzeniami tj. lokomotywą, ścianką wspinaczkową, domkiem w strefie bezpieczeństwa urządzeń.

2) Zaprojektowane urządzenia siłowni zewnętrznej przystosowane są do zamontowania na jednym pylonie dwóch urządzeń, tymczasem Zamawiający przewidział montaż na pylonie jednego urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza montaż dwóch urządzeń na jednym pylonie?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza montażu dwóch urządzeń na jednym pylonie.

3) Projekt nie określa rodzaju stołów do gry w szachy, opisując je jedynie sformułowaniem „podwójne”.

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie stołów do gry w szachy z dwiema szachownicami i miejscami do siedzenia minimum dla 4 osób?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Do wyceny należy przejąć stolik betonowy dla 2 par do gry w szachy do wkopania wraz z ławkami bez oparć do wkopania, siedzisko z tworzywa, 2 plansze do gry w szachy, miejsca do siedzenia minimum dla 4 osób, obrzeże blatu wykończone profilowaną listwą aluminiową.

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA