

ZP.271.125.1061.2014.DZ

Suwałki, 11.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.125.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 07.07.2014 r przez jednego z Wykonawców:

1. Czy wyniki badań na zgodność oferowanego produktu w zakresie prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej z polską normą PN-EN 14877 mają potwierdzić spełnianie wymagań normy w zakresie pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej?

Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w piśmie ZP.271.125.1038.2014.DZ z dnia 10.07.2014 r. (pkt. 12)

2. Czy zamawiający określi minimalne parametry jaki musi spełnić nawierzchnia w zakresie zawartości metali ciężkich. Związki takie jak ołów, rtęć i inne, które są niebezpieczne dla zdrowia użytkowników przy wydawaniu atestu PZH nie są badane. Instytut PZH bazuje tylko na oświadczeniu producenta więc badania niezależnego laboratorium dopiero mogą potwierdzić ich występowanie w produkcie w większej lub mniejszej skali. Produkty pochodzenia azjatyckiego przekraczają wymagania określone przez normy.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w piśmie ZP.271.125.1038.2014.DZ z dnia 10.07.2014 r. (pkt. 12)

3. Czy wykonawca powołujący się na zasoby podmiotów trzecich w szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia jest zobowiązany do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu. Zgodnie z najnowszym wyrokiem zamieszczonym na stronie UZP, zamawiający ma możliwość „weryfikacji rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia zarówno w stosunku do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. Akt. Ca 3618/13).

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotów trzecich nie jest zobowiązany do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu.

4. Czy zamawiający wymaga aby wykonawca oferując rozwiązania równoważne w stosunku do nawierzchni określonej w projekcie jako „MONDTRACK” zaferował produkt, który pod względem technologii wykonania jest tożsamy z zaprojektowaną nawierzchnią tj. nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa oraz spełnia parametry określone jako min lub od do pliku „opis-zagospodarowania-pb.pdf”

Zamawiający wymaga aby Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne wykazał, że oferowana nawierzchnia spełnia warunki opisane w odpowiedzi na pytanie nr 12 w piśmie ZP.271.125.1038.2014.DZ z dnia 10.07.2014 r

5. Czy zamawiający wymaga aby wykonawca załączył do oferty dokumenty dla prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej wyszczególnione w pliku pn „opis-zagospodarowania-pb.pdf”

„Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni”

a) Certyfikat IAAF First class

- b) Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań potwierdzające parametry wydane przez akredytowane laboratorium
- c) Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
- d) Atest higieniczny PZH lub równoważny
- e) Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudno-zapalny
- f) Karta techniczna systemu
- g) Autoryzacja producenta systemu
- h) Badania na zawartość pierwiastków śladowych

Brak powyższych dokumentów uniemożliwi zamawiającemu sprawdzenie czy istotny element zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 12 w piśmie ZP.271.125.1038.2014.DZ z dnia 10.07.2014 r

6. W związku z zapisami par 6 pkt 10 cyt „Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie” prosimy o potwierdzenie, że wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie np. do 2 miesięcy po terminie zakończenia robót i termin ten nie będzie podstawą do naliczania kar za nieterminowe wykonanie zamówienia. Czynności odbiorowe oraz administracyjne niezależne od wykonawcy w tym także uzyskanie braku sprzeciwu ze strony organów określonych w Prawie Budowlanym nie powinno mieć wpływu na ewentualną możliwość naliczania kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) – Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Zamawiający informuje, że podstawą naliczenia kar umownych będzie nieterminowe wykonanie robót lub niedostarczenie dokumentów wymienionych w §6 ust. 8 projektu umowy.

7. W związku z tym, iż żywotność trawy naturalnej przeznaczonej na boisko zależy nie tylko od jakości jej wykonania ale w przeważającej mierze od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej pielęgnacji przez Zamawiającego wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji na ten zakres prac do 12 miesięcy. Jeśli trawa po takim czasie zostanie odebrana przez Zamawiającego wówczas jej kondycja zależy tylko i wyłącznie od odpowiedniej dalszej prawidłowej jej pielęgnacji.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

8. Czy wykonawcy mają zastosować prefabrykowaną nawierzchnię kauczukową jak opisano w projekcie o podanych parametrach minimalnych?

Wykonawcy mają zastosować prefabrykowaną nawierzchnię kauczukową, której szczegółowy opis zawiera odpowiedź na pytanie nr 12 w piśmie ZP.271.125.1038.2014.DZ z dnia 10.07.2014 r

9. Prosimy o informację jaki kolor nawierzchni kauczukowej należy zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia?

Nawierzchnia kauczukowa w kolorze czerwonym olinowanie w kolorze białym.

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA