

ZP.271.119.1070.2014.DZ

Suwałki, 15.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.127.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów oświatowych – I etap”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 14.07.2014 r przez jednego z Wykonawców:

Wentylacja mechaniczna sal gimnastycznych:

Czy zamawiający posiada miejsce w budynkach sal gimnastycznych na centrale wentylacyjne, ew. czy konstrukcje dachów sal umożliwiają posadowienie central i przeniesienie od nich obciążeń? W przypadku negatywnych odpowiedzi na ostatnie pytanie, czy należy w ramach oferty przewidzieć koszt zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji dachów?

Odp.: Przed zaprojektowaniem konkretnych central wentylacyjnych, odpowiedź na powyższe pytanie jest niemożliwa, ponieważ nieznane są gabaryty i ciężar central. Lokalizacja central leży po stronie Projektanta. W przypadku zastosowania central zewnętrznych (np. dachowych) nagrzewnice powinny być zasilane roztworem glikolu poprzez wymiennik płytowy. Czy są zabezpieczone rezerwy mocy cieplnej i elektrycznej na zasilenie central wentylacyjnych w źródłach ciepła i energii elektrycznej?

Odp.: Wszystkie obiekty oświatowe zasilane są z sieci cieplnej, i w przypadku konieczności zwiększenie mocy nie stanowi to problemu. Analogicznie jest z energią elektryczną.

Instalacja solarna i fotowoltaniczna:

Czy w ramach przygotowywanej oferty należy wycenić opracowanie projektów instalacji solarnej i fotowoltanicznej, jeśli audyty wykażą ekonomiczną zasadność ich zastosowania?

Odp.: Tak (patrz Uwaga pkt. 1.3.6.; 2.3.4; 3.3.4; 4.3.3; 5.3.3). Instalacje solarne należy uzgodnić z PEC.

Czy Zamawiający ma przewidziane pomieszczenia na zbiorniki buforowe instalacji solarnej oraz akumulatory instalacji fotowoltanicznej wraz z niezbędną armaturą i osprzętem?

Odp.: J.w. lokalizacja armatury leży po stronie Projektanta.

Część 4: Czy budynki przy ul. Sejneńskiej 33A i 35 są wyposażone w instalacje, jeśli tak – to jakie to są instalacje?

Odp.: Budynki przy ulicy Sejneńskiej 33A oraz 35 są wyposażone w instalacje: wodociagową zasilaną z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci miejskiej, c.o., c.w.u., elektryczną oraz odgromową, natomiast budynek 35 dodatkowo w instalację teletechniczną.

Zakres koncepcji przedstawionej Zamawiającemu do akceptacji: Proszę o uszczegółowienie, jaki zakres z branż konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej jest wymagany do sporządzenia koncepcji?

Odp.: Część 5 (SOSW1) - należy opracować koncepcję wielobranżową obejmującą budynek i jego otoczenie (będzie ona stanowić podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy);

Część 4 (ZST) – koncepcja architektoniczna obejmująca budynki wraz z zagospodarowaniem terenu (teren w zakresie remontu ciągów pieszych i utwardzenia przy budynkach, wymiany ogrodzenia);

Część 3 (ZS2) – koncepcja architektoniczna obejmująca budynki;

Część 2 (ILO) – koncepcja architektoniczna obejmująca budynki;

Część 1 (SP9) – koncepcja wielobranżowa w zakresie przebudowy poddasza szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby dydaktyczne (pkt. 1.3.1) oraz architektoniczna w zakresie całego budynku.

NACZELNIK
Wydziału Zadań Publicznych
mgr Dorota Zydzińska

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA