



OZNACZENIA

- — — — — Uziom sztuczny fundamentowy (taśma stalowa 30x4mm)
- ———— — Drut stalowy ocynk. FeZn \varnothing 8mm, (zwody poziome, przewody odprowadzające)
- ZK
— ● ● — — złącze kontrolne na wys. 0,5m

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI
 – PN-IEC61024-1 i PN-89/E-05003/01

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORJA INSTALACJI ODGROMOWEJ
 – SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO

UWAGI:

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejszy projekt, stanowi niepowtarzalną dokumentację budowlaną przewidzianą do realizacji z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi. Ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83).
 Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.
 Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. PRACE PROWADZIĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ, USTALENIA Z UŻYTKOWNIKAMI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW OSTATECZNIE WYBRANEGO SYSTEMU NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
2. PRACE PROWADZIĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO OSTATECZNIE WYBRANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNEJ ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szkół Nr 10 ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16 - 400 Suwałki dz. nr 21560; 21559; 21558; 21733; 21557/2; 21556/2; 21806/1; 21807/4; 21734/1, 21732			
INWESTOR:		Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
ETAP:		PROJEKT WYKONAWCZY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRIMO PROJEKT KAROLINA WYRWAS-ZABORNA 05-270 MARKI, ul. Grunwaldzka 44E	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Marian Malinowski	PDL/0137/P00E/11	
Sprawił:	mgr inż. Mariusz Ostrowski	PDL/0138/P00E/11	
Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa			
Nr rysunku:	E4	Revizja:	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Format:	A4
Data:	luty 2015	Skala:	1:100