
kolizja nr 6
kolizja nr 5
kolizja nr 4
kolizja nr 3
kolizja nr 8
kolizja nr 9,10
istn. stacja transformatorowa
St nr 10-1362 Zastawie 4
bez zmiany
istn. kable w rurach osłonowych
pod jezdnią zagłębić na 0,5m
odcinek na którym projektowany jest nasyp od 0,5 do 1m na istn. kable
proj.regulacja zagłębienia istn. kabli nN i SN wychodzących ze stacji ST
10-1362 Zastawie 4 oraz ST 10-63 Zastawie 5
wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
istn. stacja transformatorowa nr 10-1363 Zastawie 5
proj. regulacja posadowienia stacji transformatorowej
ST 10-1363 Zastawie 5 (podresorowie w obsłudze TH) wraz z
kablami SN i nN.
istn. szafa sdwitlenicowa SO2
istn. złącza kablowo-pomiarowe
PGE Dystrybucja S.A.
istn. ZK nr 6486
proj. regulacja poziomu posadowienia
istn. słup nr 64 typu ZN-13,5/20
istn. rozłącznik nr 1737
istn. słup nr 63 typu ZN-12
proj. wymieniana słup P-12/4,3
z regulacją głębokości zakopania
wg. niwelety drogowej
proj. wymiana słupa typu ZN-10 z podporą
na słup typu E-10,5/4,3 ze zmianą lokalizacji
istn.ZK1/1p nr 8451 oraz ZK1/1p nr 1918
istn.WLZ wprowadzoń do proj. ZK1/3p
istn. słup 62 typu E-12/20 z rozłącznikiem nr 10-1335
proj. wymiana na słup ROKo 13,5/20 z rozłącznikiem
SRUNkp-24/400+IWSPE odmiana D
istn. słup odłącznikowy nr 70-952
proj. wymiana słupa na słup wirowany typu Oo12/6
z rozłącznikiem SRUN-24 odmiana D+IWSPE
istn. słup nr 61 typu E-12/20
istn. kablowa doziemna linia nN 0,4kV YAKY 4x120mm^2 relacji
ST 10-892 Bakalarzewska GS- ZK2049-ZK1913-ZK6451
proj. doziemna linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2
l=134(146)m od proj. złączai typu ZK1/3P do istniejącego
złącza kablowego ZK2049 (złącza ZK1913 oraz ZK6451 do
rozbiórki układ pomiarowe przenieść do proj. ZK1/3p, przepiąć
istn. linie WLZ)
istn. ZK nr 2049
istn. ZK b. nr (przejściai przelotowe
kabla YAKY 4x120mm2 przez RBK)
istn. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x95mm2 zasilającym bud.
Bakalarzewska 19/istn. ZK nr 2049
proj.wstawka kablowa YAKXS 4x35mm2 l=41(49)m
proj.-2 x mufy kablowe typu 9I-AH-PL-2
istn. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 prowadzona
ST 10- 892 Bakalarzewska GS do ZK 2290
proj.wstawka kablowa YAKXS 4x120mm2 l=41(49)m
proj. 2 x mufy kablowe typu 9I-AH-PL-3
Szafa oświetleniowa SO 10/58
LEGEND :
PROJEKTOWANE:
istniejące:
istn. ZK nr 2049
istn. ZK b. nr (przejściai przelotowe
kabla YAKY 4x120mm2 przez RBK)
istn. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x95mm2 zasilającym bud.
Bakalarzewska 19/istn. ZK nr 2049
proj.wstawka kablowa YAKXS 4x35mm2 l=41(49)m
proj.-2 x mufy kablowe typu 9I-AH-PL-2
istn. kabel nN-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 prowadzona
ST 10- 892 Bakalarzewska GS do ZK 2290
proj.wstawka kablowa YAKXS 4x120mm2 l=41(49)m
proj. 2 x mufy kablowe typu 9I-AH-PL-3
Drog© wskaz
M. Gliwiński, A. Brzeziński, M. Grzybowska
ul. Biwakowa 12/22, 15-620 Białystok
tel. 85 662 00 22, e-mail: biuro@drogowskaz.pl
P.W.
Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV
Arkuszowa nr: Zawiesie, Targowisko, Bakalarzewo
oraz Bakalarzewo w Nowiźnik nad Narwią
1:500
ETAP III - Przebudowa kolizji z KV i TK
2.
14.06.2021
BRANŻA: ELEKTRYCZNA